

Схема электроснабжения и освещения

Мероприятие _ЭКСПО-2024_ Площадь 12м2 № стенда/Название №17

Название компании застройщика ООО «Застройщик Экспо»

Общая нагрузка, кВт 5кВт

Ввод выполнен

кабелем марка: ПВС нг (А) ls сечение/ кол-во жил 5х2,5

Линии разводки

выполнены кабелем марка: ПВС нг (А) ls сечение/ кол-во жил 3х2,5

Вывод группы розеток 380В

выполнен кабелем марка: _____ сечение/ кол-во жил _____ нагрузка, кВт _____

Ввод			№ Группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вв.Авт	МП	УЗО		220В												380В		
16А		30 мА	Номинал Автомата, УЗО	10А	10А	10А												
			Тип Автомата, УЗО	АВВ	АВВ	АВВ												
			Потребитель: Свет; розет.; оборудование	свет	роз	роз												
			Нагрузка, кВт	1	2	2												

Подпись ответственного
за электромонтаж

Врубель Н.А.
(Ф.И.О.)

/  /
(подпись)

Конт. мобил. телефон __8-999-000-00-00__

